







Toplantı Tarihi : 13.09.2019
Komisyon No : 2019/9

**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI
2019/9**

1. Başvuru Tarihi:	24.07.2019	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Grebo Otomotiv San. A.Ş.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Grebo GES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Kazan İlçesi, Saray Mahallesi 3703 ada 4 Parsel	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kazan TM 154/34,5 kV (2x100 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	240 kWe	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Kazan TM Kazan 1-2 Fideri çıkışlı, AYM TR (TR-40036) beslemeli, BAA866 kodlu Keresteciler KÖK'den (KÖK-4005) enerji alan, Yayla Bakliyat 3x1/0 (Raven) iletken tertipli ENH'dan bransmanlı, TBA752 kodlu Ankara Alüminyum (TR-41206)trafo postasına giden 3AWG (Swallow) iletken tertipli ENH'dan bransman alan TBB234 kodlu Grebo Otomotiv San. A.Ş. (TR-41205) (250 kVA) trafo postasının AG pano çıkış uçlarına bağlanması uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi	Murat YILMAZ TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Toplantı Tarihi : 13.09.2019




Komisyon No : 2019/9

2. Başvuru Tarihi:	29.07.2019	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Yıldırım İnşaat Taah. Turizm San. Ve Tic. A.Ş.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Yıldırım İnşaat Taah. Turizm San. Ve Tic. A.Ş.	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Kastamonu İli, Taşköprü İlçesi, Uzunkavak Köyü, 123 ada 50 parsel	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Taşköprü TM 154/34,5 kV (16 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	89 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/31,5 kV Taşköprü TM çıkışlı, Taşköprü DM beslemeli, 3x3/0 (Pigeon) iletken tertipli ENH'dan bransman alan TFF623 kodlu Yıldırım İnş. (250 kVA) trafo postasının AG pano çıkış uçlarına bağlanması uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi	Murat YILMAZ TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 13.09.2019




Komisyon No : 2019/9

3.	Başvuru Tarihi:	26.07.2019	
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Skala Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.	
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Skala GES	
	Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Çankırı İli, Atkaracalar İlçesi, Demirli Mahallesi, 112 ada 1 parsel	
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kurşunlu TM 154/31,5 kV (40 MVA)	
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	50 kW	
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/31,5 kV Kurşunlu TM çıkışlı, Kurşunlu DM'den beslenen, BAB213 kodlu Susuz KÖK'den(KÖK-12) enerji alan, TR-624 kodlu Susuz (50 kVA) trafo postası öncesi uygun direğinden bransman alarak tesis edilecek trafo postasının AG pano çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.			
	Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi	Murat YILMAZ TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
			

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 13.09.2019




Komisyon No : 2019/9

4. Başvuru Tarihi:	26.07.2019	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Orhan Dengiz	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Orhan Dengiz GES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Çankırı İli, Atkaracalar İlçesi, İlker Mahallesi, 328 ada 155 parsel	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kurşunlu TM 154/31,5 kV (40 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	60 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/31,5 kV Kurşunlu TM F-1 (Çerkeş-1 Fideri) çıkışlı, TR-500 kodlu Atkaracalar DM'den beslenen, TR-508'den enerji alan, mevcut GES KÖK'den sonraki uygun direkt olarak tesis edilecek trafo postasının AG pano çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; tesis edilecek trafo AG Pano/Sdk çıkış uçlarıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi	Murat YILMAZ TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 13.09.2019




Komisyon No : 2019/9

5. Başvuru Tarihi:	16.09.2019	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Emircan Hayvancılık Gıda ve Süt Ürünleri Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Emircan GES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, Bedil, 126 ada 124 parsel	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kuruşunlu TM 154/31,5 kV (40 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	60 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/31,5 kV ismetpaşa TM F-11 (Çerkeş Köyler Fideri) çıkışlı, TR-952 kodlu Çerkeş KÖK'den beslenen, 3x1/0 Raven İletken tertipli ENH'dan bransman alan mevcut TBH-733 kodlu Emircan Hayvancılık trafo postasının AG pano çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi	Murat YILMAZ TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 13.09.2019

Komisyon No : 2019/9

6. Başvuru Tarihi:	19.07.2019	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu A. Çakır İnşaat Ve Tic Ltd. Şti. İlgazlar İnşaat Tic. Ve San. A.Ş. İş Ortaklığı	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Güneş Enerjisi Fotovoltaik Üretim Tesisi	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mustafa Kemal Mh. 26271 ada 1 parsel	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Ümitköy TM 154/34,5 kV (3x100 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	267,6 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
<p>Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Ümitköy TM F-11 (Beytepe Köprüsü Fideri) çıkışlı, Mesa DM'den beslenen, TR-2464(Beytepe Köprüsü Altı TR) TR-2465 kodlu(Atom Enerjisi Kurumu) arasındaki kabloya girdi-çıkı şeklinde irtibatlanan EPDK trafo postaları içerisindeki mevcut (3x1600 kVA) trafolardan uygun olanın AG panosuna bağlantısı uygun bulunmuştur.</p> <p>Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.</p>		
Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi	Murat YILMAZ TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık