







Toplantı Tarihi : 15.10.2019

Komisyon No : 2019/10

**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME  
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI  
2019/10**

<b>1. Başvuru Tarihi:</b>	27.07.2019	
<b>Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:</b>	T.C. Keskin Belediye Başkanlığı	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Adı:</b>	Keskin İçmesuyu Terfi İstasyonlarının Enerji İhtiyacının Güneş Enerji Sistemleri İle Karşlanması	
<b>Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi</b>	Kırıkkale İli, Keskin İlçesi, Altıntaş Mahallesi, 28 Ada 20 Parsel	
<b>Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:</b>	Hacılar TM 154/34,5 kV (50+25 MVA)	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:</b>	898,4 kWe	
<b>Santralin Uygulama Yeri:</b>	Arazi	
<b>Teknik Değerlendirme Sonucu:</b>	Olumlu	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli:</b>  Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5kV Hacılar TM beslemeli Keskin DM, Kaymakamlık KÖK(TR-3/1), Albay KÖK'den(TR-5/1) beslenen Bölge Trafik KÖK(TR-6/1) boş hücresinin kesicili(sekonder korumalı) çıkış hücresi olarak donatılmasına müteakip bu hücreye yönlendirilmesi uygun bulunmuştur.  Bağlantı noktası; bağlantı hattı nihayet direğidir. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Halil İbrahim DEMİREZEN <b>TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ</b> İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi	Murat YILMAZ <b>TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME</b> <b>DAİRE BAŞKANLIĞI</b> <b>TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE</b> <b>MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>MÜHENDİS</b> <b>ÜYE</b>	Armağan AKGÜL <b>BAŞKENT EDAŞ</b> <b>DAĞITIMA GÖMÜLÜ</b> <b>SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ</b> <b>ÜYE</b>
		




Toplantı Tarihi : 15.10.2019  
Komisyon No : 2019/10

<b>2. Başvuru Tarihi:</b>	09.08.2019	
<b>Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:</b>	Azk Tarım Hayvancılık Gıda ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Adı:</b>	Azk Tarım Hayvancılık	
<b>Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi</b>	Ankara İli, Polatlı İlçesi, Yağır Mahallesi, 125 Ada 12 Parsel	
<b>Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:</b>	Polatlı TM 154/34,5 kV (2x50 MVA)	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:</b>	73,6 kW	
<b>Santralin Uygulama Yeri:</b>	Çatı	
<b>Teknik Değerlendirme Sonucu:</b>	Olumlu	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli:</b>  Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/31,5 kV Polatlı TM çıkışı, Polatlı DM'den beslenen, Oğuzlar KÖK'den(KÖK-6020) enerji alan, 3AWG (Swallow) iletken tertipli ENH'dan branşman alan mevcut TBG674 kodlu Azk Tarım trafo postasının AG pano çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur.  Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
<b>Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi</b>	<b>Murat YILMAZ TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE</b>	<b>Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE</b>
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.10.2019




Komisyon No : 2019/10

<b>3. Başvuru Tarihi:</b>	29.08.2019	
<b>Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:</b>	Bahar Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti.	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Adı:</b>	Bahar Aydınlatma Güneş Enerji Santrali	
<b>Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi</b>	Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Susuz Mahallesi, 43538 Ada 2 Paresi	
<b>Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:</b>	Kazan TM 154/34,5 kV (100+50 MVA)	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:</b>	480 kW	
<b>Santralin Uygulama Yeri:</b>	Çatı	
<b>Teknik Değerlendirme Sonucu:</b>	Olumlu	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli:</b>  Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Kazan TM TR-A(50 MVA) (Susuz 1-2 Fideri) çıkışlı, TR-40115 kodlu Atkaracalar DM'den beslenen, TR-40201 (TAV345) kodlu Yön. Day. Türk Mal. trafo postası ile TBJ116 kodlu Asem trafo postaları arası 3x1x95 XLPE kablolarla girdi-çıkı yapan TR-40180 kodlu (TAY744) Rampa Gıda-Bahar Aydınlatma trafo postasının AG pano çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur.  Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Halil İbrahim DEMİREZEN <b>TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ</b> İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi	Murat YILMAZ <b>TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME</b> <b>DAİRE BAŞKANLIĞI</b> <b>TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE</b> <b>MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>MÜHENDİS</b> <b>ÜYE</b>	Armağan AKGÜL <b>BAŞKENT EDAŞ</b> <b>DAĞITIMA GÖMÜLÜ</b> <b>SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ</b> <b>ÜYE</b>
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.10.2019

Komisyon No : 2019/10

<b>4. Başvuru Tarihi:</b>	28.08.2019	
<b>Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:</b>	Şehirli Gıda San. ve Tic. A.Ş.	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Adı:</b>	Şehirli GES	
<b>Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi</b>	Ankara İli, K.Kazan İlçesi, Saray Mahallesi, 3310 Ada 1 Parsel	
<b>Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:</b>	Eryaman TM 154/34,5 kV (50+50 MVA)	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:</b>	300 kW	
<b>Santralin Uygulama Yeri:</b>	Çatı	
<b>Teknik Değerlendirme Sonucu:</b>	Olumlu	
<b>Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli:</b>  Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Eryaman TM TR-A(50 MVA) (Susuz 1-2 Fideri) çıkışlı, Sanayiciler DM'den beslenen, Kolsan Fiderinden enerji alan, TBC-514 kodlu Yapı Lider trafo postasına giden ENH'dan bransman alan, TFH-675 kodlu Şehirli Gıda trafo postasının AG pano çıkış uçlarına irtibatlanması uygun bulunmuştur.  Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
<b>Halil İbrahim DEMİREZEN TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü İşletme Mühendisi</b>	<b>Murat YILMAZ TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE</b>	<b>Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE</b>
		

Genele Açık