




Toplantı Tarihi : 15.10.2020

Komisyon No : 2020/9

**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI
2020/9**




1. Başvuru Tarihi:	11.08.2020	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Turhan Kalaycı	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Turhan Kalaycı GES	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Bartın İli, Merkez İlçesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Bartın II TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	120 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin YG beslemesi için; 154/34,5 Bartın II TM TR-A F-4 fideri çıkışlı, Kaynarca DM, BAA668 DM-2, Demirkan Petrol DM, Total Benzinlik KÖK, Üçyıldız KÖK, Batuğsan KÖK, Demirci KÖK, Budakdüzü KÖK, Budakdüzü Beton KÖK, Rimaks KÖK, Tuzcular KYK KÖK beslemeli, Tunahan Kalaycı trafosunun AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Halil İbrahim AYDOĞDU TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Grup Baş Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burcak TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık

1

Toplantı Tarihi : 15.10.2020




Komisyon No : 2020/9

2. Başvuru Tarihi:	17.08.2020	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	AS Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. Ve Tic. A.Ş.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	AS Ofis GES-1	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Kahramankazan İlçesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kazan TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	873 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Kazan TM(TR-B) F-10 fideri çıkışlı, Yazıbeyli DM beslemeli, İğmir Karalar fiderinden enerji alan, mevcut TGF-226 AS Ofis trafo postası AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Halil İbrahim AYDOĞDU TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Grup Baş Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.10.2020


Komisyon No : 2020/9

3. Başvuru Tarihi:	17.08.2020	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	AS Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. Ve Tic. A.Ş.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	AS Ofis GES-2	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Kahramankazan İlçesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kazan TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	748 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: <p>Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Kazan TM(TR-A) F-8 fideri çıkışlı, Dutözü KÖK, Çeştepe KÖK, Aydoğan KÖK, Taşlıca KÖK Pazar Otacı çıkışından beslenen TGF-258 AS Ofis trafo postası AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur.</p> <p>Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.</p>		
Halil İbrahim AYDOĞDU TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Grup Baş Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burcak TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.10.2020




Komisyon No : 2020/9

4.	Başvuru Tarihi:	18.08.2020	
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Aydınat İnşaat Gıda Hayvancılık Tekstil Akaryakıt Nakliyat Tic. Ltd. Şti.	
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Aydınat GES	
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Beypazarı İlçesi	
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Beypazarı TM	
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	120 kW	
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Beypazarı TM(TR-A) F-8 fideri çıkışlı, TÜV KÖK beslenen, Yeni Harmancık KÖK'den enerji alan, 3AWG (Swallow) iletken tertipli ENH'dan branşman olarak beslenen Aydınat trafo postası AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası üretim tesisi trafosu giriş hücrelidir. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.			
	Halil İbrahim AYDOĞDU TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Grup Baş Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
			

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.10.2020




Komisyon No : 2020/9

5. Başvuru Tarihi:	18.08.2020	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Güncem Madencilik İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Güncem GES	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Bala İlçesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Hirfanlı HES TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	1600 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Hirfanlı TM(TR-A) F-2 fideri çıkışlı 3x1/0 (Raven) iletken tertipli ENH'dan branşman alan mevcut TDB325 kodlu TR-59339 Güncem Madencilik trafo postasının AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Halil İbrahim AYDOĞDU TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Grup Baş Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık




Toplantı Tarihi : 15.10.2020

Komisyon No : 2020/9

6. Başvuru Tarihi:	24.07.2020	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Özka Prefabrik Yapı İnş. San. Ve Tic. A.Ş.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Özka GES	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Kahramankazan İlçesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Kazan TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	500 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Kazan TM(TR-B) F-10 fideri çıkışlı 3/0(Pigeon) iletken tertipli ENH'dan bransman alan mevcut TFB281 kodlu Özka Prefabrik trafo postası AG panosuna yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Halil İbrahim AYDOĞDU TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Grup Baş Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burckay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		




Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.10.2020
Komisyon No : 2020/9

7. Başvuru Tarihi:	29.07.2020	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Gordion Tavukçuluk Tarım Ürünleri Hayvancılık Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Gordion Tavukçuluk GES	
Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Polatlı İlçesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Polatlı TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	60 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin;154/31,5kV Polatlı TM (TR-A) F-8(Haymana-2) fideri çıkışlı, TBF711(Polatlı Mezarlık İçi) DM beslemeli, Ücret KÖK'den enerji alan, mevcut TBF743 kodlu Gordion Hayvancılık trafo postasının(100 kVA) AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Halil İbrahim AYDOĞDU TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Grup Baş Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burcak TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		


Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.10.2020
Komisyon No : 2020/9

8. Başvuru Tarihi:	27.08.2020	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Adalet Bakanlığı GES-1	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Altındağ İlçesi	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Sanayi TM	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	200 kW	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Akköprü TM(TR-A) F-7 fideri çıkışlı, Hipodrom İM, Gençlik Parkı DM Stad Oteli fideri beslemeli TAF685 kodlu Ceza Tevkif Evleri Gn. Md. trafo postası AG panosuna yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Halil İbrahim AYDOĞDU TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Grup Baş Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burcak TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		




Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.10.2020
Komisyon No : 2020/9

9.	Başvuru Tarihi:	27.08.2020	
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü	
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Adalet Bakanlığı GES-2	
	Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Sincan İlçesi	
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Sincan TM	
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	3000 kW	
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Sincan TM(TR-B) F-28 fideri çıkışlı, Yenikent TR-1 TGG659 Adalet Caddesi Cezaevi Önü KÖK sonrasında BAA188 Cezaevi Giriş KÖK beslemeli Cezaevi Kampüsü içerisindeki trafoardan kurulum yerine göre yakın olanların AG panolarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.			
	Halil İbrahim AYDOĞDU TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Grup Baş Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burcak TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
			




Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.10.2020
Komisyon No : 2020/9

10.	Başvuru Tarihi:	31.08.2020
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	Lazzoni Mobilya San. Turz. Ve İnş. A.Ş.
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	Lazzoni GES
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Akyurt İlçesi
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Akyurt TM
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	960 kW
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu
Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Akyurt TM(TR-B) F-5 fideri çıkışlı, Galaba DM, Akyurt DM, Aselsan KÖK, Şeyhler DM beslemeli, Kahramanlar Kabin Sanayi-1 çıkışından enerji alan, TR-37887 Lazzoni trafo postası AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; trafonun mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Halil İbrahim AYDOĞDU TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Grup Baş Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burcak TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		

Genele Açık

Toplantı Tarihi : 15.10.2020
Komisyon No : 2020/9

11.	Başvuru Tarihi:	24.08.2020	
	Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	MFA İş Güvenliği San. Tic. Ltd. Şti	
	Lisansız Üretim Tesisi Adı:	MFA GES	
	Lisanssız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Zonguldak İli, Merkez İlçesi	
	Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Zonguldak-2 TM	
	Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	600 kW	
	Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
	Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumsuz	
	Lisanssız Üretim Tesisi Besleme Şekli:		
		Tamamlanması gereken evraklardan yer tahsis belgesinin 2 yıl süreyi kapsayıp kapsamadığı net olmadığından olumsuz değerlendirilmiştir.	
	Halil İbrahim AYDOĞDU TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Bakım Müdürlüğü Ölçü Sistemleri Grup Baş Mühendisi BAŞKAN	Deniz Burkay TÜMER TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
			

Genele Açık