




Toplantı tarihi : 20.10.2016  
Komisyon No : 2016/11




**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME  
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI  
2016/11**

<b>1. Başvuru Tarihi:</b>	22.08.2016	
<b>Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:</b>	Bayram GİRAYHAN	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Adı:</b>	Bayram GİRAYHAN GES	
<b>Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi</b>	ANKARA/Gölbaşı	
<b>Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:</b>	Gölbaşı TM 2x100 MVA	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:</b>	3 kWe	
<b>Santralin Uygulama Yeri:</b>	Arazi	
<b>Teknik Değerlendirme Sonucu:</b>	Olumlu	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli:</b>  154/34,5kV Gölbaşı TM F-5(Mogan-2) fideri çıkışlı Mogan DM beslemeli Hacılar KÖK'ten beslenen sahanız yakınındaki AG şebekeye irtibatlanacak AG panoya yönlendirilecektir.  Bağlantı noktası; panonun AG şebekeye bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
<b>Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN</b>	<b>Güner KOÇAK TEDAŞ PROJE TESİS DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ÜYE</b>	<b>Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ YÖNETİCİSİ ÜYE</b>
		

Hizmete Özel

Toplantı tarihi : 20.10.2016  
Komisyon No : 2016/11




**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME  
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI  
2016/11**

<b>2. Başvuru Tarihi:</b>	22.08.2016	
<b>Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:</b>	Pürpa Turizm Otelcilik Sanayi ve Tic. A.Ş.	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Adı:</b>	Grande Hotel Safran GES	
<b>Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi</b>	KARABÜK/Safranbolu	
<b>Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:</b>	Safranbolu TM	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:</b>	25 kWe	
<b>Santralin Uygulama Yeri:</b>	Çatı	
<b>Teknik Değerlendirme Sonucu:</b>	Olumlu	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli:</b>  Üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için; 154/31,5kV Safranbolu TM çıkışlı, 31,5/15,8kV Safranbolu İM beslemeli, 15,8/0,4 kV TR-65(TR-1086) ile TR-62(TR-1076) trafo postaları arasında mevcut bulunan 3x1x95/16mm <sup>2</sup> Cu XLPE kesitli kablodan girdi-çıkıtlı bağlantı ile beslenen Pürpa Turizm'e ait trafonun AG panosuna irtibatlanması uygun bulunmuştur.  Bağlantı noktası; Pürpa Turizm'e ait mevcut trafonun bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
<b>Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN</b>	<b>Güner KOÇAK TEDAŞ PROJE TESİS DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ÜYE</b>	<b>Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ YÖNETİCİSİ ÜYE</b>
		

Hizmete Özel

Toplantı tarihi : 20.10.2016  
Komisyon No : 2016/11

**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME  
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI  
2016/11**

<b>3. Başvuru Tarihi:</b>	12.08.2016	
<b>Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:</b>	Aytaş Alçı Enerji Maden ve İnş. San. Tic. A.Ş.	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Adı:</b>	AYTAŞ KOJEN	
<b>Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi</b>	ANKARA/Bala	
<b>Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkez Kurulu Gücü ve Kapasitesi:</b>	Hirfanlı HES TM	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:</b>	1200 kWe	
<b>Santralin Uygulama Yeri:</b>	-	
<b>Teknik Değerlendirme Sonucu:</b>	Olumlu	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli:</b>  Üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için 34,5/0,4 kV yüksek gerilimli(YG) 1 adet motorlu yük ayırıcılı giriş, 1 adet trafo koruma hücresi olan TEDAŞ MYD-2002-043 kodlu Teknik Şartnamesine uygun olacak şekilde uygun güçte dağıtım trafosu tesis edilmelidir.  Tesis edilecek trafonun YG beslemesi için; 154/34,5kV Hirfanlı HES TM beslemeli Bala TR-1 KÖK ve Bala TR-2 KÖK irtibatlı, Tol KÖK çıkışlı Çavuşlu ENH branşmanlı mevcut trafonuzun ölçüden sonraki (mevcut ölçüye dahil olacak şekilde) kısmına tesis edilecek kesicili(sekonder korumalı) giriş hücresine irtibatlanacaktır.  Bağlantı noktası; Aytaş Alçı'ya ait mevcut DM'nin bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
<b>Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN</b>	<b>Güner KOÇAK TEDAŞ PROJE TESİS DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ÜYE</b>	<b>Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ YÖNETİCİSİ ÜYE</b>
		

Hizmete Özel