



Toplantı tarihi : 20.12.2016  
Komisyon No : 2016/13

**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME  
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI  
2016/13**

<b>1.</b>	<b>Başvuru Tarihi:</b>	10.11.2016	
	<b>Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:</b>	T.C. Atkaracalar Belediye Başkanlığı	
	<b>Lisansız Üretim Tesisi Adı:</b>	Atkaracalar Belediye GES	
	<b>Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi</b>	Atkaracalar/ÇANKIRI	
	<b>Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:</b>	Kurşunlu TM	
	<b>Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:</b>	230 kWe	
	<b>Santralin Uygulama Yeri:</b>	Arazi	
	<b>Teknik Değerlendirme Sonucu:</b>	Olumlu	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli:</b>  Üretim tesisinin sisteme irtibatının sağlanabilmesi için; 230 kWe kurulu gücündeki söz konusu Güneş Santrali'nin; 154/34,5 kV Kurşunlu TM F-6 Kurşunlu fideri çıkışlı, Kurşunlu DM Atkaracalar DM beslemeli Susuz KÖK-12'den enerji alan Swallow ENH'ın TR-615 öncesi uygun direğinden sigortalı seksinyoner marifetiyle bransman alınarak irtibatının sağlanması uygun bulunmuştur.  Bağlantı noktası; üretim tesisini besleyecek ENH nihayet direğidir. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.			
	<b>Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN</b>	<b>Güner KOÇAK TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ÜYE</b>	<b>Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE</b>
			

Hizmete Özel