

## LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ EVRAK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU

04.04.2017

| Başvuru Tarihi | Başvuru No | Firma/Tüzel Kişi Adı   | Kurulu Gücü (kW) | Kaynak Türü  | Santralin Adresi  | Santralin Kurulacağı İli  | Yönlendirilen TEİAŞ Trafo Merkezi | TM Güncel Bağlantı Kapasitesi | Değerlendirme Sonucu   |
|----------------|------------|--|------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 04.02.2017     | LÜ-1473    | T.C. Abana Belediye Başkanlığı   | 590              | Güneş  | Devrakani İlçesi, Sarıyınca Köyü 967 Parsel                         | ANKARA  | Abana TM                          | 5 MW                          | Teknik Değerlendirme Komisyonuna Alınacaktır.  |
| 01.03.2017     | LÜ-1475    | Anadolu Gençlik Demeği   | 70               | Güneş  | Pursaklar İlçesi, Saray Mah. 98430 Ada, 1 Parsel                    | ANKARA  | Esenboğa TM                       | Bara-B 310 kW                 | Teknik Değerlendirme Komisyonuna Alınacaktır.  |
| 03.03.2017     | LÜ-1476    | Sadullah BAÇIN   | 700              | Güneş  | Kalecik İlçesi, Çandır Mah. 0 Ada, 1691 Parsel                      | ANKARA  | Kalecik TM                        | 550 kW                        | TEİAŞ Kapasite Tahsis Tablosuna göre TM Bağlanabilir kapasitesi yetersiz olduğundan başvuru değerlendirmeye alınmamıştır.  |
| 06.03.2017     | LÜ-1477    | T.C. Metropolitan Zonguldak Belediyeler Birliği                                      | 1000             | Güneş  | Merkez İlçesi, Çağlı Köyü, 0 Ada, 2-3-4-8-9-10 Parsel               | ZONGULDAK   | Zonguldak TM                      | 5 MW                          | Eksik Evrak *Tek-Hat çeması *Tüketim Sözleşme Gücü *1 MW olduğu için ÇED raporu *YGE M teknik değerlendirme Raporu *EK-3 Ek-4 *Tarım dışı yazısı *Aplikasyon kroki *Yetki Belgesi *Başvuru ücreti KDV'siz yatırılmış |
| 08.03.2017     | LÜ-1478    | Nermin ER  | 10               | Güneş  | Ayaş İlçesi, Karadere Sok. 106 Ada, 44 Parsel                       | ANKARA  | Sincan TM                         | 5 MW                          | Eksik evrak *Tüketim sözleşme gücü 10 kW'n altında olduğundan, 10 kW'ı sağlayan yeni bir tesisat numarası gerekmektedir. * Ek-1 formunda hatalı bilgiler mevcuttur.  |
| 10.03.2017     | LÜ-1479    | Yüce Enerji İnş. Çevre Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.                                   | 6                | Güneş  | Gölbasi İlçesi, Oğulbey Mah. 122816 Ada, 17 parsel                  | ANKARA  | Gölbasi TM                        | 4,65 MW                       | Teknik Değerlendirme Komisyonuna Alınacaktır.  |
| 14.03.2017     | LÜ-1480    | Asya Eğt. Tur. Produksiyon Bak. İnş. San. ve Tic. Ltdi Şti.                          | 1000             | Güneş  | Çankırı İli, Merkez İlçesi Karışeyh Köyü 134 Ada, 6 Parsel          | ÇANKIRI   | Çankırı TM                        | 0 MW                          | TEİAŞ Kapasite Tahsis Tablosuna göre TM Bağlanabilir kapasitesi yetersiz olduğundan başvuru değerlendirmeye alınmamıştır.  |
| 21.03.2017     | LÜ-1481    | Prizma Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj Elektrik İnş. Ltd. Şti.                   | 9                | Güneş  | Altındağ İlçesi, Karapürçek Mah. 22899 Ada, 5 Parsel                | ANKARA  | Mamak TM                          | 5 MW                          | Eksik evrak *Tüketim sözleşme gücü 9 kW'n altında olduğundan, 9 kW'ı sağlayan yeni bir tesisat numarası gerekmektedir.   |
| 21.03.2017     | LÜ-1482    | Dev Isı Mühendislik Enerji Dan. Tic. Ve San. Ltd. Şti.                               | 550              | Güneş  | Kalecik İlçesi, Aktepe Mah. 0 Ada, 171 Parsel                       | ANKARA  | Kalecik TM                        | 550 MW                        | Teknik Değerlendirme Komisyonuna Alınacaktır.  |
| 22.03.2017     | LÜ-1483    | Zeyn Biyogaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.   | 990              | Biyogaz  | Çerkeş İlçesi, İstasyon Mah. 26 Ada, 90 Parsel                      | ÇANKIRI   | İsmerpaşa TM                      | 0 MW                          | Teknik Değerlendirme Komisyonuna Alınacaktır.  |
| 22.03.2017     | LÜ-1484    | İskele Elektrik Üretim A. Ş.   | 800              | Güneş  | Eskipazar İlçesi, Bayındır Köyü, 181 Ada 1 Parsel-145 Ada 17 Parsel | KARABÜK   | İsmerpaşa TM                      | 0 MW                          | TEİAŞ Kapasite Tahsis Tablosuna göre TM Bağlanabilir kapasitesi yetersiz olduğundan başvuru değerlendirmeye alınmamıştır.  |
| 30.03.2017     | LÜ-1485    | Savaş KARAPOLAT  | 900              | Güneş  | Delice İlçesi, Fadılbaşı Köyü 0 Ada, 1174 Parsel                    | KIRIKKALE   | Kırıkkale TM                      | 60 kW                         | TEİAŞ Kapasite Tahsis Tablosuna göre TM Bağlanabilir kapasitesi yetersiz olduğundan başvuru değerlendirmeye alınmamıştır.  |
| 30.03.2017     | LÜ-1486    | Türkiye Mütcahhitler Birliği   | 9                | Güneş  | Çankaya İlçesi, Birlik Mahallesi, Doğukent Bulvarı 477. Sok. No 4   | ANKARA  | Çankaya TM                        | 5 MW                          | Teknik Değerlendirme Komisyonuna Alınacaktır.  |
|                |            | <b>BAŞKAN</b><br>YENER AKKAYA<br>TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ<br>TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ |                  | <b>ÜYE</b><br>MEHMET HOŞOĞLU<br>TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE<br>MÜDÜRLÜĞÜ BAŞ MÜHENDİSİ |   | <b>ÜYE</b><br>ARMAĞAN AKGÜL<br>DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER<br>SÜREÇ MÜDÜRÜ |                                   |                               |  |

Y. Akkaya

3