

LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ EVRAK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU

15.09.2017

Başvuru Tarihi	Başvuru No	Firma/Tüzel Kişi Adı	Kurulu Gücü (kW)	Kaynak Türü	Santralin Adresi	Santralin Kurulacağı İl	Yönlendirilen TEİAŞ Trafo Merkezi	TM Güncel Bağlantı Kapasitesi(kW)	Değerlendirme Sonucu					
10.08.2017	LÜ-1527	Anadoluharici Enerji Pazarlama Kurumu (EPEK) Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.	150,00	GES	Ankara İl, Ayas İsmail Paşa Köyü, 121 Ada 170 Parsel	ANKARA	Sıcaan TM	5000	Teknik Değerlendirme Komisyonuna Alınacaktır.					
22.08.2017	LÜ-1528	Onur Tomruk	220,00	GES	Kastamonu İl, Adayay İsmail Paşa Köyü, Çarşıbaşı Mahallesi, 143 Ada 24 Parsel	KASTAMONU	Yüre TM	4540	Mercut tüketim sözleşme gücü ile üretim santralinin kurulu gücünden düşük olduğu tespit edilmiş olup başvuru geçersizdir.					
04.08.2017	LÜ-1529	Teknaam Teknoloji ve Enerji Sanayi Tüzel A.Ş.	180,00	GES	Ankara İl, Kazan İlçesi, Saray Mahallesi, 3405 Ada 5 Parsel	ANKARA	Kazan TM	5000	Üretim ile tüketim noktası farklı yerlerde olduğu tespit edilmiş olup başvuru geçersizdir.					
25.08.2017	LÜ-1530	Güneş Grup Güç Term ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.	100	GES	Ankara İl, Podan İlçesi, Kızılcı Köyü, 143 Ada 79 Parsel	ANKARA	Podan TM	3171	Üretim ile tüketim noktası farklı yerlerde olduğu tespit edilmiş olup başvuru geçersizdir.					
28.08.2017	LÜ-1531	BSV Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti.	110	GES	Ankara İl, Ayas İsmail Paşa Köyü, Çarşıbaşı Mahallesi, 143 Ada 24 Parsel	ANKARA	Podan TM	3171	Üretim ile tüketim noktası farklı yerlerde olduğu tespit edilmiş olup başvuru geçersizdir.					
24.08.2017	LÜ-1532	Gordelen Tarım Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti.	100	GES	Ankara İl, Fındıklı İlçesi, Taşınar Mahallesi, 318 Ada 25 Parsel	ANKARA	Podan TM	3171	Mercut tüketim sözleşme gücü ile üretim santralinin kurulu gücünden düşük olduğu tespit edilmiş olup başvuru geçersizdir.					
30.08.2017	LÜ-1533	Orman KÖİE	5	GES	Ankara İl, Elmekçi İlçesi, Ağaçyurtu Köyü Özü	ANKARA	Ormanlıy TM	4973	Elköl Enerji "Tek-Nat" jeneratörün tekniği değerlendirilmiştir.					
18.07.2017	LÜ-1534	Kazım Tavassol	250	GES	Ankara İl, Beypazarı İlçesi, Kabaca Mahallesi, O Ada 637 Parsel	ANKARA	Beypazarı TM	5000	Mercut tüketim sözleşme gücü ile üretim santralinin kurulu gücünden düşük olduğu tespit edilmiş olup başvuru geçersizdir.					
ÜYE														
BAŞKAN YENER AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ					MEHMET HOŞOĞLU TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞ MÜHÜRÜ					ARMAĞAN AKGÜL DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ				