



Toplantı tarihi : 05.10.2017

Komisyon No : 2017/10

**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI
2017/10**

| | | |
|--|---|---|
| 1. Başvuru Tarihi: | 10.08.2017 | |
| Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi: | Anadolu Tavuk Broiler Piliç Kümes İşletmeciliği Anadolu Mühendislik Müşavirlik Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. | |
| Lisansız Üretim Tesisi Adı: | Anadolu Mühendislik Müşavirlik GES | |
| Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi | Ayaş/ANKARA | |
| Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi: | Sincan TM | |
| Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü: | 150 kWe | |
| Santralin Uygulama Yeri: | Bina Çatısı | |
| Teknik Değerlendirme Sonucu: | Olumlu | |
| Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin; 154/34,5 kV Sincan TM F-28 (Ayaş-2) fideri çıkışlı, Ayaş DM, Bayram KÖK, Ilıca KÖK Uğurçayırı fideri beslemeli, TR-16091 Anadolu Mühendislik trafosu (250 kVA) AG pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; ENH nihayet direğidir. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır. | | |
| Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN | Mehmet HOŞOĞLU TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞMÜHENDİS ÜYE | Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE |
|  | |  |

Hizmete Özel

1