

Toplantı Tarihi : 17.09.2018  
Komisyon No : 2018/09

**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME  
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI  
2018/08**

<b>1. Başvuru Tarihi:</b>	31.07.2018	
<b>Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:</b>	T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Adı:</b>	ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GES	
<b>Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi</b>	Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Beştepe Mahallesi 7638 Ada 27 No.lu Parsel	
<b>Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:</b>	Balgat TM (3x100 MVA)	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:</b>	999 kWe	
<b>Santralin Uygulama Yeri:</b>	Çatı	
<b>Teknik Değerlendirme Sonucu:</b>	Olumlu	
<b>Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli:</b>  Tesis edilecek üretim tesisinin beslemesi için; 154/34,5 kV Balgat TM F-1(Balgat-1 Fideri) çıkışlı, Balgat IM beslemeli, BAA013 kodlu TOBB DM'den enerji alan, TR-2083 kodlu TOBB Üniversitesi Odalar ve Borsalar Birliği trafo postasına giden 3x1x95 mm <sup>2</sup> XLPE kablolarla irtibatlı mevcut TFD455 kodlu Orman Genel Müdürlüğü trafo postasının (1000+1600 kVA) 1600kVA trafoya ait AG Pano çıkış uçlarına yönlendirilmesi uygun bulunmuştur.  Bağlantı noktası; TFD455 kodlu Orman Genel Müdürlüğü trafo postası mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
<b>Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ BAŞKAN</b>	<b>Hamit Yılmaz KARA TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE</b>	<b>Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE</b>
		