LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ EVRAK DEĞERLENDİRME KOMİSYON RAPORU 05.02.2019

Başvuru Tarihi	Başvuru No	Firma/Tüzel Kişi Adı	Kurulu Gücü (kW)	Kaynak Türü	Santralin Adresi	Santralin Kurulacağı İl	Yönlendirilen TEİAŞ Trafo Merkezi	TM Güncel Bağlantı Kapasitesi(kW)	Değerlendirme Sonucu
16.01.2019	LÜ-1862	GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	1.214	KOJEN	Ankara İli, Etlik İlçesi, 9860 Ada, 1 Parsel	ANKARA	OVACIK TM	-	*Başvuru Bedeli (751,55 TL +KDV) *1 MW'ı aşan tesisler için ÇED Raporu *Okunaklı tek-hat şeması
24.01.2019	LÜ-1863	GALEN GRUP ÇELİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	400	GES	Ankara İli,Kahramankazan İlçesi, 43 Ada, 1 Parsel	ANKARA	KAZAN TM	-	Teknik Değerlendirme Komisyonuna alınacaktır.
25.01.2019	LÜ-1864	T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI	699	GES	Ankara İli, Çankaya İlçesi, 27030 Ada, 19 Parsel	ANKARA	ÜMİTKÖY TM	4884	Teknik Değerlendirme Komisyonuna alınacaktır.
28.12.2018	LÜ-1865	ŞEREFLİ KOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	240	GES	Ankara İli, Şereflikoçhisar İlçesi, 197 Ada, 292 Parsel	ANKARA	ŞEREFLİKOÇHİSAR TM	4002	*Başvuru çatı başvurusu olarak sunulmuş olmakla birlikte ekteki evraklarda (Tapu ve aplikasyon krokisi) kurulum yapılacak bölgenin arazi olduğu anlaşılmaktadır. Çatı başvurusu yapılabilmesi için kurulum yapılacak bölgedeki yapıyı gösteren belgeler sunulmalıdır. *Yönetmelik 7. Madde 8. fıkrasındaki "Ancak çatı uygulamaları hariç olmak üzere, bu fıkra ve yedinci fıkra kapsamında kurulacak üretim tesisleri için her bir trafo merkezinde azami 1 MW kapasite tahsis edilebilir." ifadesi gereği Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığı tarafından Şereflikoçhisar TM'den beslenen dağıtım bölgesinde önceden başvuru yapılan 998kW kurulu gücünde GES santraline olumlu görüş verildiğinden söz konusu yeni başvuru olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

BAŞKAN	ÜYE	ÜYE
YENER AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ	MUSTAFA METİN ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞMÜHENDİS	ARMAĞAN AKGÜL DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ