

Toplantı Tarihi : 20.02.2019

Komisyon No : 2019/2

**LİSANSIZ ÜRETİM TESİSLERİ TEKNİK DEĞERLENDİRME
KOMİSYON TOPLANTI TUTANAĞI
2019/2**

1. Başvuru Tarihi:	28.12.2018	
Başvuru Yapan Gerçek/Tüzel Kişi:	T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUŞÇAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ	
Lisansız Üretim Tesisi Adı:	KUŞÇAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ	
Lisansız Üretim Tesisi İli/İlçesi	Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kuşcağız Mahallesi 31635 Ada 3 Parsel	
Talebin Beslendiği/Besleneceği TEİAŞ Trafo Merkezi/ Kurulu Gücü/Kapasitesi:	Ovacık TM 154/34,5 kV (2x100 MVA)	
Lisansız Üretim Tesisi Kurulu Gücü:	131,670 kWe	
Santralin Uygulama Yeri:	Çatı	
Teknik Değerlendirme Sonucu:	Olumlu	
Lisansız Üretim Tesisi Besleme Şekli: Tesis edilecek üretim tesisinin beslemesi; 154/34,5 kV Ovacık TM (TR-A) (Ufuktepe DM Fideri) çıkışlı, Ufuktepe DM beslemeli, TAD542 kodlu TR-1052 Umud 7A trafo postası ile TR-1050 Umud 6B trafosu arasında yer alan TAD544 kodlu TR-6259 Aile Yaşam Merkezi Garaj İçi trafo postasındaki 2x1250 kVA trafolardan GES kurulumu yapılacak yere göre uygun olan trafo AG panosuna yönlendirilmesi uygun bulunmuştur. Bağlantı noktası; TR-6259 Aile Yaşam Merkezi TR mevcut bağlantı noktasıdır. Bağlantı noktasından itibaren tesislerin mülkiyeti, işletmesi, bakım ve onarımı müşteriye ait olacaktır.		
Yener AKKAYA TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TESİS VE KONTROL MÜDÜRÜ BAŞKAN	Mustafa Metin ÖRME TEDAŞ YATIRIMLAR İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI TEDAŞ BAŞKENT BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİS ÜYE	Armağan AKGÜL BAŞKENT EDAŞ DAĞITIMA GÖMÜLÜ SANTRALLER SÜREÇ MÜDÜRÜ ÜYE
		